



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN
JUDEȚUL BACAU

HOTĂRÂRE

privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe totale de 40 mp de teren aparținând domeniului public al comunei Mănăstirea Cașin

Consiliul Local al comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău întrunit în ședința ordinară din 21.10.2025;

Având în vedere:

- a) adresa nr. 217/06.10.2025 emisă de S.C. PROING SERV S.R.L.;
- b) referatul de aprobare al primarului nr. 8814/07.10.2025;
- c) raportul de specialitate nr. 8901/13.10.2025;
- d) Certificatul de urbanism nr. 50/07.10.2025 eliberat în scopul **"Extindere Rețea Joasă Tensiune Zona Brădacii"**
- e) rapoartele de avizare a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 9238/21.10.2025;

In conformitate cu prevederile:

- a) art. 12 și art. 14 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
- b) art. 5 din Anexa 2 la H.G nr. 1342/2001 privind reorganizarea Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A.;
- c) art 129, alin 2, lit c), alin 6 lit a) din Ordonanta de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art 134 alin. (4) , art 139 alin. (3) lit. g), art 196 alin. (1) lit a) din Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) – Se acordă dreptul de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. pentru suprafața totală de teren de 40 mp din domeniul public, în vederea executării lucrării **„Extindere Rețea Joasă Tensiune Zona Brădacii”**, conform memoriului tehnic, a planului de încadrare în zona și a planului de situație, Anexa 1, ce face parte din prezenta hotărâre.

(2) **Dreptul de uz** pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau retehnologizării capacității energetice, obiect al autorizației.

(3) **Dreptul de servitute** de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea/desființarea de rețele electrice sau alte echipamente aferente capacității energetice și pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condițiile legii.

Art.2. - Se imputernicește Primarul comunei Mănăstirea Cașin în vederea semnării actelor în numele și pentru comuna Mănăstirea Cașin.

Art.3. – După finalizarea lucrărilor la rețeaua electrică se acordă folosirea terenului de către S.C. DELGAZ GRID S.A în continuare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații ulterioare.

Art.4. Hotararea va fi dusa la indeplinire de Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mănăstirea Cașin.

Art.5. Hotarare poate fi contestata de cei interesati, în termenul legal, la Tribunalul Bacău - Sectia contencios administrativ și fiscal.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunica: Primarului comunei Mănăstirea Cașin, Institutiei Prefectului - Județului Bacău, S.C. DELGAZ GRID S.A., Compartimentului, urbanism și amenajarea teritoriului și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cons. Ionela MUȘAT

Nr. 88
Din 21.10.2025



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General al UAT M. Cașin,
c.j. Mirela IRIMIA

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un nr. de 15 voturi pentru, — voturi împotrivă, — abțineri, — absenți.

I. Date generale

- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:** Extindere rețea electrică zona UAT Mănăstirea Cașin, str. Brădaci, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău.
- 1.2. Amplasamentul obiectivului și adresa:** strada Brădaci, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău.
- 1.3. Proiectantul lucrărilor:** SC PROING SERV SRL Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 4, Vaslui, tel/fax 0235 421683, CUI RO14617511, J37/131/2002, proingvaslui@gmail.com;
- 1.4. Beneficiarul lucrărilor:** DELGAZ GRID SA, bd. Pandurilor, nr. 42, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș
- 1.5. Perioada de execuție propusă:** anul 2025.

II. Date specifice proiectului**1. Necesitatea investiției**

Primăria Mănăstirea Cașin a solicitat extinderea rețelei electrice pe str. Brădaci (NC 61797) pe o lungime de 250 m, pentru un număr de 4 de loturi pentru locuințe.

Pe strada Brădaci, se află o derivație a LEA 0,4 kV PT 4 Pîrvulești (stâlpul nr. 16), pe stâlpi de beton, cu conductoare Al 3x35+35+25 mm², (395 m, între stâlpii nr. 4-14) și Al 25+25+25 mm² (70 m, între stâlpii nr. 14-16), lungimea din PT 4 până la capăt fiind de aprox. 620 m. Stâlpii nr. 8, 90 și 16 (SE 4) sunt ancorați.

2. Descrierea proiectului

Se propune extinderea LEA 0,4 kV cu lungimea de aproximativ 460 m, astfel:

Lucrări de întărire a rețelei

- Înlocuirea stâlpului nr. 4/3/16 cu un stâlp SE 10, înlocuirea conductoarelor Al 25+25+25 mm² (70 m, între stâlpii nr. 14-16) cu conductoare NFA2X 50 Ol-Al+3x95 mm²;
- Montarea unei cutii de selectivitate de 80 A și a unei prize de pământ de 4 Ω la stâlpul nr. 4/3/14;
- Adaptarea la noua rețea a celor două corpuri de iluminat și a celor 3 branșamente din porțiunea stâlp nr. 14-16.

Lucrări de extindere a rețelei

- Extinderea LEA 0,4 kV pe distanța de 250 m, cu conductoare NFA2X 50 Ol-Al+3x95 mm², cu stâlpi SE 4 și SE 10.

LEA 0,4 kV se va construi respectând prevederile normativelor tehnice din PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea și executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune și fișa tehnologică 3.2 .LJ -FT 47/2010 - Executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune.

LEA 0,4 kV se realizează cu conductoare izolate torsadate NFA2X 50 Ol-Al 3x95 mm² și legături specifice conductoarelor torsadate (de întindere colț, susținere colț, susținere în aliniament sau terminale), pe stâlpi noi de beton SE 4 și SE 10 ce se vor amplasa pe marginea străzii cu NC 61797.

Lucrările prevăzute în documentație se vor realiza după un grafic de eșalonare în timp, pentru a nu perturba activitățile din zonă. Se vor utiliza numai utilaje și mijloace de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic, în vederea evitării poluării cu noxe din combustie, materiale de construcție în vrac, etc. a căilor de circulație. Atât la execuția lucrărilor cât și în exploatarea instalațiilor proiectate se vor respecta normele de securitate a muncii specifice. După terminarea lucrărilor prevăzute în documentație constructorul are obligația să refacă terenul la forma avută inițial.

III. Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu

Instalațiile electrice proiectate nu produc agenți poluanți pentru mediul înconjurător privind: calitatea apelor; protecția aerului; protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

protecția împotriva radiațiilor; protecția solului și a subsolului; protecția ecosistemelor terestre și acvatice; protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public; gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament se va realiza prin transportarea la platforma de deșeuri a satului; gospodărirea substanțelor toxice și periculoase – nu este cazul.

IV. Lucrări de refacere a amplasamentului

Lucrările propuse se vor executa în perimetrul construit al comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, cu ocuparea definitivă a suprafeței de teren de 40 m², cu ocuparea temporară pe perioada execuției lucrărilor a suprafețe de 200 m².

Terenul afectat pe perioada execuției lucrărilor, cum ar fi depozitarea temporară a materialelor necesare pentru montaj, se va reface și se va reda la parametrii inițiali.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Instalațiile electrice proiectate nu produc agenți poluanți pentru mediul înconjurător.

VI. Anexe – Piese desenate

- plan cu încadrarea în zonă scara 1:5.000;
- planuri cu situația proiectată scara 1:2.000.

Proiectant,

ing. Vasile DAMIAN



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONS. IONELA MUSA



CONTRASEMNAREA
SECRETAR GENERAL
O.J. MISELA IRIIMIA



PRESEDINTE DE SEDINTA
CONS. IONELEA MUSAT



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
C.J. Mirela Irimila

VERIFICATOR/ EXPERT Elaborator:	NUME	SEMNATURA	CERINTA	Beneficiar:	Pr. nr. 17/2025
SC PRONG SERV SRL Vaslui				DELGAZ GRID SA	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Titlu proiect:	Faza:
SEF PROIECT	ing. Lucian DAMIAN		1:5.000	Extindere retea electrica zona UAT Manastirea ca pin str. Bradaci, judetul Bacau	SF
PROIECTAT	ing. Vasile DAMIAN		Date:	Titlu planşa:	Planşa:
DESENAT	ing. Vasile DAMIAN		08.2025	Plan cu incadrarea in zona	A 1



VERIFICATOR/EXPERT		NUME	SEMNATURA	CERINTA	Beneficiar:	Pr. nr.
Elaborator:		NUME	SEMNATURA		DELGAZ GRID SA	17/2025
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Titlu proiect:	Faza:	SF
ȘEF PROIECT	Ing. Lucian DAMIAN		1:2.000	Extindere rețea electrică zona UAT Mănăstirea Cămin, str. Bradac, județul Bacău		
PROIECTAT	Ing. Vasile DAMIAN		Data:	Titlu planșă:	Planșă:	A 2
Plan cu situația proiectată						

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
C. J. Mădăla IERMIȚĂ

PREȘEDINTE
CONS. LOCAL
IONUȚA MURĂ

